

Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011080/FNOC/COL/2023/6193  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2023 जावक की तिथि / Date : 19-Jun-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : PROGRESSIVE PUBLIC SCHOOL.(PPS) SAMATA TRUST , LAHAR  
BHIND  
आवेदक का पता / Applicant Address : TEHSIL- LAHAR, DISTT BHIND, MADHYA PRADESH 477445. (M.P.)  
BHIND 477445  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval  
अधिभोग का प्रकार /Type of Occupancy : शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 6 ( मीटर में / )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल /Plot / Building Area: 10177 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : TEHSIL- LAHAR, DISTT BHIND, MADHYA PRADESH 477445.  
(M.P.) LAHAR NAGAR PARISHAD  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / :


विषय/ रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100011080 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

#### टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

  
Principal  
Principal  
Progressive Public School  
Lahar Dist. Bhind (M.P.)

1. Access.



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell


फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate


जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011080/FNOC/COL/2023/6193

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2023 जावक की तिथि / जावक की तिथि Date : 19-Jun-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : PROGRESSIVE PUBLIC SCHOOL.(PPS) SAMATA TRUST , LAHAR  
BHIND

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.

  
Principal  
Principal  
Progressive Public School  
Lahar Distt. Bhind (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011080/FNOC/COL/2023/6193

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2023 जावक की तिथि / Date : 19-Jun-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : PROGRESSIVE PUBLIC SCHOOL.(PPS) SAMATA TRUST , LAHAR  
BHIND

19. Means of Escape.


20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

  
Principal  
Principal  
Progressive Public School  
Lahar Distt. Bhind (M.P.)

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एंड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR  
GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011080/FNOC/COL/2023/6193

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2023 जावक की तिथि / Date : 19-Jun-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : PROGRESSIVE PUBLIC SCHOOL.(PPS) SAMATA TRUST , LAHAR  
BHIND


अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Savita  
Pradhan  
Gaur

Digitally signed by  
Savita Pradhan  
Gaur  
Date: 2023.06.19  
11:05:36 +05'30'

Joint Director/Fire Officer GWALIOR

GWALIOR Division , GWALIOR  
Madhya Pradesh

  
Principal  
Principal  
Progressive Public School  
Lahar Distt. Bhind (M.P.)